

Znak: RO.0003.8.2026



Bełchatów, dnia 27.02.2026r.

Paweł Lesiak
Radny Gminy Bełchatów

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 10.02.2026r. dotyczącą szczegółowej informacji w zakresie planowanej PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W JANOWIE, Referat Inwestycji udziela informacji w żądanym zakresie tj.:

1. **Czy w dokumentacji projektowej uwzględniono przebudowę istniejącej klatki schodowej, a jeśli tak to w jakim zakresie?** Nie uwzględniono.
2. **Czy uwzględniono wykonanie drugiej klatki schodowej od strony Sali gimnastycznej, a jeśli tak to w jakim rozmiarach ?** Tak projektant uwzględnił drugą klatkę schodową o szerokości 2,60 m x 5,10 m.
3. **O ile zostanie rozbudowany istniejący budynek? Proszę o wskazanie powierzchni, która będzie dobudowana bez uwzględniania korytarzy czy pomieszczeń logopedy czy innych powierzchni, które zostaną zagospodarowane w ramach rozbudowy ?** Referat Inwestycji udostępnia charakterystyczne parametry techniczne budynku:

PARAMETRY OBIEKTU:	ISTNIEJACE	PROJEKTOWANE	CAŁOŚĆ
▪ Powierzchnia zabudowy	688,70 m ²	+ 184,70 m ²	873,40 m ²
▪ Powierzchnia użytkowa	923,22 m ²	+ 299,67 m ²	1 222,89 m ²
▪ Kubatura budynku	4334,73 m ³	+ 1824,02 m ³	6 158,75 m ³

Szczegółowe informacje do zapoznania na miejscu w Urzędzie.

4. **Czy wykonana została ekspertyza stanu technicznego fundamentów i dachu budynku szkoły i Sali gimnastycznej, a jeśli tak to czy wskazano konieczność wykonania ich wzmocnienia bądź naprawy.** Tak każda rozbudowa istniejącego budynku wymaga ekspertyzy technicznej. Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych, oceniono jako dobry. Nie stwierdzono uszkodzeń ani nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji obiektu.

Z poważaniem

Z up. WOJTA
Tomasz Jaghymek
ZASTĘPCA WOJTY